



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ**

**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Туруханскому району**

663200, г. Игарка ул. Геологов д. 4
Телефон: 8(39172)2-24-97
E-mail: ond-igarka@mail.ru

«28» ноября 2018 г. № 2-25-42-128

на № _____ от « ____ » _____ 2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

Я, государственный инспектор Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Шевцов Роман Александрович, при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении, возбужденного государственным инспектором Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Шевцовым Романом Александровичем по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении директора МКОУ «Горошихинская основная школа» Тыдыковой И.А. установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно: в период с 23 ноября 2018 года по 27 ноября 2018 года при проведении плановой выездной проверки в отношении территории и здания МКОУ «Горошихинская основная школа», расположенного по адресу: 663253, Красноярский край, Туруханский район, д. Горошиха, ул. Северная, д. 15, директор МКОУ «Горошихинская основная школа» Тыдыкова И.А., допустила нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», а именно:

- В МКОУ «Горошихинская основная школа» по адресу: д. Горошиха ул. Северная д. 15, средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны, что является нарушением части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) в инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении МКОУ «Горошихинская основная школа» не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться на объекте защи-

- ты, что является нарушением подпункта «л» пункта 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
- В МКОУ «Горошихинская основная школа» отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей), что является нарушением пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
 - Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (систем предотвращения пожара, систем противопожарной защиты), а именно: не работает шлейф №6 автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
 - Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком и сроками выполнения, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты, что является нарушением пункта 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
 - Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны, что является нарушением пункта 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
 - Руководитель МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыкова И.А.) не обучена по программам пожарно-технического минимума, что является нарушением приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
 - Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности, что является нарушением пункта 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
 - Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, что является нарушением пункта 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
 - Здание МКОУ «Горошихинская основная школа» не оборудовано пожарным щитом, что является нарушением пункта 481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
 - Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа, что является нарушением пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
 - Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включе-

ние при отключении рабочего освещения, что является нарушением пункта 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) не обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию школы, что является нарушением пункта 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) не исключено использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для строительства (установки) зданий и сооружений, что является нарушением пункта 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- Руководителем МКОУ «Горошихинская основная школа» (Тыдыковой И.А.) не обеспечено расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен, что является нарушением пункта 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»

Невыполнение указанных требований стало возможным из-за отсутствия должных знаний в области пожарной безопасности.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо принять меры к устранению вышеуказанных причин и условий, которые способствовали совершению административного правонарушения до «28» декабря 2018 г. и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 663200, г. Игарка ул. Геологов, 4, каб. 210, ОНД и ПР по Туруханскому району (с дислокацией в г. Игарке).

За неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление внес:

Государственный инспектор
Туруханского района Красноярского края
по пожарному надзору



Р.А. Шевцов

Настоящее представление получил 28.11.2018г. Сидорисова И.А.

дата, Ф.И.О.

Шевцов ✓
подпись

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19